

# FY600 溫度控制器

96X48mm(DIN 1/8)

## 適用於溫度、溼度、流量、PH 值控制

- 微電腦 PID 控制
- 多樣化輸入/輸出信號類型選擇
- 可程式規劃功能，共 2 組 16 段可供設定  
(可用來規劃各種升溫、降溫、持溫曲線)
- 新增 MODBUS 通訊協定  
(可輕易的與人機介面及其他周邊裝置通訊)
- 新增加熱器斷線警報功能(HBA)提升系統整體安全
- 並有功能強大的其他周邊功能可供選購



### 型號構成

FY600---  
 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

紫色方框為選購功能，須另加收費用

\* HBA：加熱器斷線警報(使用AL1作為斷線警報接點)

\* "HBA"與"遙控輸入"功能無法同時選購

①  第一組輸出

0	1	2	3	4	A	B
無	繼電器	SSR	4~20mA	0~20mA	0~5V	0~10V
C	D	7	8			
1~5V	2~10V	三線式比例馬達閥控制	1φSCR 相位控制			

②  第二組輸出

0	1	2	3	4	A	B	C	D
無	繼電器	SSR	4~20mA	0~20mA	0~5V	0~10V	1~5V	2~10V

③  警報

0	1	2	3	A	B	C
無	1 組	2 組	3 組	HBA*	HBA+AL2	HBA+AL2+AL3

④  傳送輸出

0	1	2	A	B	C	D
無	4~20mA	0~20mA	0~5V	0~10V	1~5V	2~10V

⑤  遙控輸入

0	1	2	A	B	C	D
無	4~20mA	0~20mA	0~5V	0~10V	1~5V	2~10V

⑥  通訊

0	1	2	3	A	B
無	RS232	RS485	TTL	RS232_MODBUS	RS485_MODBUS

⑦  輸入類型

0
請參考輸入類別一覽表

⑧  主電源

A	D
AC 85~265V	DC 24V

⑨  防水防塵

N	W
無	IP65

# 規格及性能概要



## 標準品規格

機種	FY600		機種	FY600	
尺寸	96X48mm		第一組警報	1c 接點 3A, 220V, 電氣壽命 10 萬回	
電源電壓	AC 85~265V, DC 15~50V (Option)		控制方式	PID、PI、PD、P、ON / OFF(P=0)、FUZZY。	
電源頻率	50 / 60 HZ		PID 參數	P : 0.0 ~ 200.0 % I : 0~3600s D : 0~900s	
消耗功率	約 4VA		第一組控制輸出	Relay	1c 接點 3A, 220V, 電氣壽命:10 萬回
輸入	顯示精度	0.2 % FS ± 1digit		SSR	ON : 24V, OFF : 0V, 最大負荷電流 20mA
	取樣時間	250ms		4~20mA	最大負載電阻 560 Ω
	熱電偶(TC)	K, J, R, S, B, E, N, T, W5Re/W26Re, PLII, U, L		0~20mA	最大負載電阻 560 Ω
	測溫電阻(RTD)	PT100, JPT100, JPT50		0~5V、0~10V	最大負荷電流 20mA
	電流信號	4~20mA, 0~20mA		1~5V、2~10V	
電壓信號	0~1V, 0~5V, 0~10V, 1~5V, 2~10V, -10~10mV 0~10mV, 0~20mV, 0~50mV, 10~50mV	耐壓		主迴路 ~ 外殼(對地) 1500V 1 分鐘 控制迴路 ~ 外殼(對地) 1000V 1 分鐘	
小數點位數	電流/電壓信號輸入時,PV 顯示的小數點位數,可由設定參數"DP"變換。(0000、000.0、00.00、0.000)		工作環境	0~50℃, 20~90%RH	
絕緣電阻	主迴路 ~ 外殼(對地) DC500V > 10MΩ 控制迴路 ~ 外殼(對地) DC500V > 10MΩ		重量	225g	
顯示數字高度	PV : 7mm、SV : 7mm				


## 追加附屬功能規格

機種	FY600		機種	FY600	
第二組控制輸出	Relay, SSR, 4~20mA, 0~20mA, 0~5V, 0~10V, 1~5V, 2~10V * 動作模式與第一組控制輸出相反。		傳送輸出	可傳送: PV 或 SV 4~20mA, 0~20mA, 0~1V, 0~5V, 0~10V, 1~5V, 2~10V	
第二組警報	1c 接點 3A, 220V, 電氣壽命 10 萬回		遙控輸入	4~20mA, 0~20mA, 0~1V, 0~5V, 0~10V, 1~5V, 2~10V	
第三組警報	1a 接點 3A, 220V, 電氣壽命 10 萬回		通訊	通訊協定: MODBUS RTU, MDOBUS ASCII, TAIE	
加熱器斷線警報 (HBA)	電流顯示範圍: 0.0~99.9A, 顯示精度: 1%FS 內含 CT: SC-80-T (0.0~80.0A) 插孔直徑 5.8Φ 或 SC-100-T (0.0~99.9A) 插孔直徑 12Φ			信號傳輸方式: RS232, RS485, TTL	
	警報接點: AL1			通訊速率: 2400, 4800, 9600, 19200, 38400 bps 資料位元: 8bit, 同位元: 偶同位或奇同位, 停止位元: 1 或 2 bit	
防水防塵構造	IP65		特殊控制輸出	三線式比例馬達、單相相位控制(1φSCR)	
			可程式規劃	2 組各 8 段, 可串接成 16 段使用	


## 輸入類別一覽表



# 外觀尺寸及盤面開孔尺寸 (單位: mm)




## 操作面板各部位功能說明:




符號	名稱	功能說明
PV ①	程序值(PV) / 參數名稱 顯示	顯示 input 的感測值。設定控制器其它參數時，顯示該參數名稱。〈紅色 7 段顯示器〉
SV ②	設定值(SV)顯示	顯示設定值(Set Value)。設定控制器其它參數時，顯示該參數目前的設定值。〈黃色 7 段顯示器〉
SET ③	設定鍵	設定參數前及設定完成時，按下此鍵。切換參數顯示時，按下此鍵。
A/M ④	自動/手動鍵	切換 自動(PID 演算)輸出/手動輸出模式。
< ⑤	移位鍵	移動設定值的位數〈千、百、十、個位〉。
∨ ⑥	減少鍵 *程式暫停鍵	減少設定值(-1000、-100、-10、-1)。 *程式暫停〈可程式控制器才有此功能〉。
∧ ⑦	增加鍵 *程式執行鍵	增加設定值(+1000、+100、+10、+1)。 *程式執行〈可程式控制器才有此功能〉。
OUT1 ⑧	OUT1 動作指示燈	第一組控制輸出動作時，此燈〈黃色〉亮。
OUT2 ⑨	OUT2 動作指示燈	第二組控制輸出動作時，此燈〈黃色〉亮。
AT ⑩	自動演算指示燈	自動演算中時，此燈〈橙色〉亮。
AL1 ⑪	Alarm1 動作指示燈	第一組警報動作時，此燈〈紅色〉亮。
AL2 ⑫	Alarm2 動作指示燈	第二組警報動作時，此燈〈紅色〉亮。
AL3 ⑬	Alarm3 動作指示燈	第三組警報動作時，此燈〈紅色〉亮。
MAN ⑭	手動輸出指示燈	手動輸出時，此燈〈橙色〉亮。
PRO ⑮	*程式執行指示燈	*程式執行時，此燈〈橙色〉亮。 〈可程式控制器才有此功能〉。
OUT1% ⑯	OUT1 輸出百分比顯示	十個 LED 對應顯示控制輸出百分比。

## 接線圖 (96mmX48mm,DIN 1/8)




# 特點

## 1. 多樣化輸入輸出信號選擇




## 2. 優越之 PID Auto Tuning 控制

具備自動演算功能  
可自動找出最佳 PID 參數




# 周邊應用


### (一.) 遙控輸入(Remote SV)




### (二.) 傳送輸出(Transmission)



### (三.) 通訊功能一




### (四.) 通訊功能二




### 一. 開機

控制器送電後會依序顯示如下：




### 二. 設定 SV

本例設定 SV=100，操作步驟如下：




### 三. 設定警報

本例將警報值設定為 5 (當 PV 高於 SV “5” 時，第一組警報動作)




### 四. 自動演算 (Auto Tuning)

自動演算可將控制器的 PID 參數最佳化，以達到更好的控制效果，操作步驟如下：



# 可程式規劃 (只適用於可程式控制器)

假設欲規劃如下圖之溫度曲線(共四段，每段輸出百分比不設限制)



圖片說明：

- 1.第一段(SV\_1)，設1小時內升溫至200°C
- 2.第二段(SV\_2)，設溫度持溫在200°C 30分鐘
- 3.第三段(SV\_3)，設50分鐘內降溫至120°C
- 4.第四段(SV\_4)，設溫度持溫在120°C 1小時20分鐘

操作步驟如下：

## 步驟 1 (第一段(SV\_1)，設 1 小時內升溫至 200°C)

按下 SET 鍵  
切換至 SV\_1

將 SV\_1  
設定成 200.0

將 TM\_1  
設定成 1 小時

將 OUT1  
設定成 100.0

## 步驟 2 (第二段(SV\_2)，設溫度持溫在 200°C 30 分鐘)

將 SV\_2 設定成 200.0

將 TM\_2 設定成 30 分鐘

將 OUT2 設定成 100.0

## 步驟 3 (第三段(SV\_3)，設 50 分鐘內降溫至 120°C)

將 SV\_3 設定成 120.0

將 TM\_3 設定成 50 分鐘

將 OUT3 設定成 100.0

## 步驟 4 (第四段(SV\_4)，設溫度持溫在 120°C 1 小時 20 分鐘)

將 SV\_4  
設定成 120.0

將 TM\_4  
設定成 1 小時 20 分鐘

將 OUT4  
設定成 100.0


按下  $\downarrow$  鍵啟動程式  
(PRO 燈開始閃爍)

控制器顯示	訊息說明
In 1E	<b>INPUT 1 ERROR</b> 第一組輸入發生錯誤（開路、極性反接或超出範圍）。
* AdCF	<b>A/D converter failed.</b> A/D 轉換失敗。
* C JCE	<b>Cold junction compensation failed.</b> 常溫補償失敗。
In 2E	<b>INPUT 2 ERROR</b> 第二組輸入發生錯誤（開路、極性反接或超出範圍）。
uuu 1	第一組輸入信號超過 USPL。
nnn 1	第一組輸入信號低於 LSPL。
uuu 2	第二組輸入信號超過 USPL。
nnn 2	第二組輸入信號低於 LSPL。
* FA2F	<b>RAM FAILED</b> 記憶體失敗。
In tF	<b>Interface failed.</b> 通訊錯誤。
Au tF	<b>Auto tuning failed.</b> 自動演算失敗。

注意：當有"\*"標記的錯誤發生時，請送修。

階層說明

各階層示意圖




各階層進出及參數的鎖定

請進入 Level 2 (PID 層)中設定 LCK 參數

LCK	可進出層別				備註
	Level 1 (用戶層)	Level 2 (PID層)	Level 3 (輸入層)	Level 4 (設定層)	
0000	○	○	○	----	出廠預設值
1111	○	○	----	○	----
0100	○	○	----	----	----
0110	○	○	----	----	只能變更Level 1的參數設定值
0001	○	○	----	----	只能變更SV及LCK設定值
0101	○	○	----	----	只能變更LCK設定值





SETA.1=1  
SETA.2=1  
SETA.3=1  
SETA.4=0  
SETA.4=1

AL1 Relay "b" 出力  
AL2 Relay "b" 出力  
AL3 Relay "b" 出力  
程式執行中警報  
程式結束警報

當需要"b"接點的警報時，  
可以使用此功能  
只適用於"可程式"控制器

▲ : SV


△ : 警報設定值

00 10	沒有警報功能	13	偏差高低警報 ON OFF ON LOW △ ▲ HIGH	07	段結束警報(只適用於可程式控制器) (1)ALD1~3=07 警報閃爍動作 (2)AL1~3為"段"設定 警報持續動作 (3)ALT1~3=0 警報動作(ON)時間 =99.5 =其它值
01	偏差高警報(第一次不產生警報) OFF ON LOW △ ▲ HIGH	04 14	區域內警報 OFF ON OFF LOW △ ▲ HIGH	17	程式執行警報 (只適用於可程式控制器) 程式執行中 結束 ON OFF AL
11	偏差高警報 OFF ON LOW △ ▲ HIGH	05	絕對值高警報(第一次不產生警報) OFF ON LOW △ HIGH	08	系統失效警報(ON) 正常 失效 OFF ON AL
02	偏差低警報(第一次不產生警報) ON OFF OFF LOW △ ▲ HIGH	15	絕對值高警報 OFF ON LOW △ HIGH	18	系統失效警報(OFF) 正常 失效 ON OFF AL
12	偏差低警報 ON OFF OFF LOW △ ▲ HIGH	06	絕對值低警報(第一次不產生警報) ON OFF OFF LOW △ HIGH	09	加熱器斷線警報 (HBA) 請參閱HBA說明
03	偏差高低警報(第一次不產生警報) ON OFF ON LOW △ ▲ HIGH	16	絕對值低警報 ON OFF OFF LOW △ HIGH	19	持溫計時器 當PV=SV時，警報會延遲一段時間 (警報設定值)才會動作 範圍：00.00~99.59(小時:分)

※ 1. ALT1=0 (警報閃爍動作) 2. ALT1=99.59 (警報持續動作) 3. ALTI=00.01~99.58 (警報延遲動作時間)

## 加熱器斷線警報(Heater Break Alarm)

### 一. HBA 功能示意圖






## 二. HBA 動作說明：

1. HBA 不動作(加熱器正常)  
當 OUT1 觸發 SSR 動作時，若 CT 回授電流值大於 HBA 設定值，控制器 ALARM1 不動作(HBA OFF)。
2. HBA 動作(加熱器異常)  
當 OUT1 觸發 SSR 動作時，若 CT 回授電流值小於 HBA 設定值，則控制器 ALARM1 動作(HBA ON)。

## 三. HBA 設定流程圖



※ 表示電流

## 四. HBA 相關參數設定

相關參數	設定值	操作階層
AL1	HBA 設定值	LEVEL1
ALD1	9	LEVEL3
SET0	X1XX	LEVEL4
INP2	4	LEVEL4

1. X 數值為 0 或 1 皆可。
2. LEVEL3 進入方法：當 LCK=0000 時，按住設定鍵(SET)及移位鍵(<)5 秒及可進入 LEVEL3。
3. LEVEL4 進入方法：當 LCK=1111 時，按住設定鍵(SET)及移位鍵(<)5 秒即可進入 LEVEL4。

## 五. HBA 動作條件

動作條件
(1)OUT1 : ON
(2)CT 感應電流小於設定值
(3)持續五秒


※ 需以上三項條件皆成立，HBA 警報才會動作。

## 六. 注意事項


1. 適用於 HBA 的輸出類型(OUT1 類型)
  - 1-1 繼電器(Relay)
  - 1-2 電壓脈衝(SSR 驅動用)
2. 由於 HBA 功能使用 Alarm1，因此 HBA 功能開啟時欲使用溫度警報功能需將溫度警報設定至 Alarm2 或 Alarm3。

一. **SC-80 Specifications**

Rated Primary Current(Amp.) : 0.1A~80.0A  
 Turns Ratio : 800 : 1  
 D.C.Resistance Max.at 20 °C( $\Omega$ ) : 45 $\Omega$   
 Accuracy(Linearity) : 3%  
 Dielectric Withstanding Voltage(Hi-pot) : 2500Vrms / 1minute  
 Approx.Weight : 12g




SC-80T Mechanical Dimensions(mm)




Test Circuit

二. **SC-100T Specifications**

Rated Primary Current(Amp.) : 0.1A~100.0A  
 Turns Ratio : 1000 : 1  
 D.C.Resistance Max.at 20 °C( $\Omega$ ) : 150 $\Omega$   
 Accuracy(Linearity) : 3%  
 Dielectric Withstanding Voltage(Hi-pot) : 4000Vrms / 1minute  
 Approx.Weight : 55g




SC-100T Mechanical Dimensions(mm)



Test Circuit

三. **SC-80T 貫通電流線性測定圖**



感謝您選擇使用本公司所生產之微電腦程式控制器。

在使用控制器之前，請先確認控制器的輸入/輸出範圍與種類，是否符合您的需求，並詳閱本操作手冊。

## 1. 注意事項




### (1) 注意！ 感電危險！

控制器送電後請勿觸摸 **AC** 電源接線端子，以免遭受電擊！  
在實施控制器電線時，請先確認電源是關閉的！



- (1) 控制器送電前請先確定 **AC** 電源裝配接腳位置是否正確，否則送電後可能造成控制器嚴重損壞。(FY400 為 Pin 1、6 腳；FY100/101/600/700/800/900 為 Pin 1、2 腳)
- (2) 送電前請先確定電源電壓與控制器的規格〈 **AC85~265** 或 **DC24V** 〉相符，否則送電後可能造成控制器嚴重損壞。
- (3) 請先確認配線接到正確用途〈 **Input**、**Output** 〉的端子。
- (4) 請選用適合 **M3** 螺絲的壓接端子，如下圖所示：



- (5) 請勿將控制器安裝易於高週波干擾、腐蝕性氣體及高溫高濕處〈 正常工作環境： **0~50°C**； **20~90%RH** 〉。
- (6) 為避免受到雜訊干擾，電源配線請遠離動力電源線及負載電源線。
- (7) 熱電偶〈 **Thermocouple** 〉引線延長時，請配合該熱電偶的種類，使用補償導線。
- (8) 測溫阻抗體〈 **RTD** 〉引線延長時，請選用阻抗較小者，三線間請使用相同線材。